



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

А К Т П Р О В Е Р К И

25 апреля 2018 года

№ 1356-Р-ПЛ-В6.2

с. Алимпашаюрт.

09 час 00 мин.

**органа государственного контроля (надзора), юридического лица
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Тюпкутанская средняя общеобразовательная школа»
ИНН 0505002730**

По адресу/адресам: 368060, Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Алимпашаюрт.

На основании распоряжения и.о. заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора А.Р. Лейнвебера от 16.03.2018 г № 1356-Р-ПЛ-В6.2, проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Тюпкутанская средняя общеобразовательная школа»

Дата и время проведения проверки:

С «23» апреля 2018 г. по «25» апреля 2018 г.

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня.

Акт составлен Кавказским управлением Ростехнадзора.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Тюпкутанская средняя общеобразовательная школа».

Алипханова М.С. ✓  26.03.2018 г. 14 ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: Коновалов Езгений Алексеевич – государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по Республике Дагестан.

При проведении проверки присутствовала: Алипханова М.С. – директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Тюпкутанская средняя общеобразовательная школа».

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативно правовыми актами:

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6, зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003 №4145 (далее ПТЭЭП);

- Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минэнерго России от 24.03.2003 №115, зарегистрированы Минюстом России 02.04.03 №4358 (далее ПТЭТЭ).

- Правил устройств электроустановок, утверждено приказом Минэнерго России от 08.07.2002г. (далее ПУЭ)

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
1.	Отсутствует лицо ответственное за электрохозяйство.	П.1.2.7; п.1.4.28 ПТЭЭП	Алипханова М.С.- директор
2.	Не проведены электроизмерительные работы по измерению сопротивления заземления и испытанию изоляции электрооборудования.	П.1.2.2, п.2.7.8, приложение №3 ПТЭЭП	Алипханова М.С.- директор
3.	Отсутствует проверка знаний у операторов котельной.	П. 2.3.15 ПТЭТЭ	Алипханова М.С.- директор
4.	На открыто проложенные заземляющие проводники электроустановок не нанесено антикоррозийное покрытие.	П. 2.7.7 ПТЭЭП	Алипханова М.С.- директор
5.	Отсутствуют светильники заводского изготовления в пищеблоке.	П. 2.12 ПТЭЭП	Алипханова М.С.- директор
6.	Не нанесены на двери щитов и сборок надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование, а также знаки по ТБ в электрических установках установленного	П. 2.2.20 ПТЭЭП	Алипханова М.С.- директор

	образца.		
7.	Отсутствует заземление эл. плиты в пищеблоке.	П.1.7.46 ПУЭ	Алипханова М.С.- директор

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) **внесена.**

Е.А.Коновалов




М.С.Алипханова.

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



Е.А.Коновалов

С актом проверки ознакомлен(а):

М.С.Алипханова – директор
 общеобразовательного учреждения
 общеобразовательная школа».

Муниципального казенного
 «Тюпкутанская средняя

«25» апреля 2018 года



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: